



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

NHŚ.072.5.2026
Aleksandrów Kujawski, 30 marca 2026r.

Burmistrz Miasta Nieszawa
ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa

Dotyczy: oceny obszarowej jakości wody dla gminy miejskiej Nieszawa za rok 2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody produkowanej na terenie gminy miejskiej Nieszawa za rok 2025.

Woda dostarczana w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w gminie miejskiej Nieszawa jest pozyskiwana z ujęcia podziemnego.

W roku 2025, na terenie gminy miejskiej Nieszawa nadzorem sanitarnym objęto 1 wodociąg prowadzący zbiorowe zaopatrzenie w wodę, o produkcji wody wynoszącej średnio 438,0 m³/d oraz zaopatrujący około 1781 mieszkańców.

Technologia uzdatniania wody pobieranej z ujęcia głębinowego przy ul. Ciechocińskiej 23 w Nieszawie w większości polega na jej napowietrzaniu w aeratorze oraz filtracji na filtrach, w których następuje redukcja związków żelaza i manganu. Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornika retencyjnego, z którego zestawem pompowym tłoczona jest do sieci zewnętrznej. Tylko w sporadycznych przypadkach woda poddawana jest procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu (np. przy awariach oraz w przypadku stwierdzenia obecności chorobotwórczych bakterii w badanej wodzie, itp.).

Do badań laboratoryjnych, w ramach nadzoru sanitarnego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim pobrał 6 próbek wody przeznaczonej do spożycia. Próbki wody pobierano ze stałych monitoringowych punktów zlokalizowanych:

1. na stacji uzdatniania
2. w punktach czerpalnych u odbiorców usług.

Częstotliwość i zakres pobierania próbek wody z wodociągu określono i uzależniono od objętości produkowanej wody, jakości i rodzaju ujmowanej wody, długości sieci wodociągowej, zanieczyszczeń występujących w środowisku, możliwości wystąpienia wtórnych zanieczyszczeń w rozprowadzającej sieci wodociągowej i w wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w roku 2025 administrator wodociągu prowadził badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej z częstotliwością określoną w obowiązującym rozporządzeniu, w zakresie wymagań objętych monitoringiem parametrów grupy A i B. Próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. w dniu 24.02.2025r..

W tabeli Nr 1 zamieszczono zakresy analiz pobranych próbek wody, wykonywanych w ramach prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną monitoringu kontrolnego parametrów grupy A i B oraz kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez administratora wodociągu.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8A | 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. +48 54 282 42 06
sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23088-67014-IJAWS-26

Tabela Nr 1.

Parametry Grupy A		Parametry Grupy B	
Wskaźniki bakteriologiczne			
1	Bakterie grupy coli	1	Bakterie grupy coli
2	Escherichia coli	2	Escherichia coli
3	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C	3	Enterokoki
4	Dodatkowo: Enterokoki	4	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22±2)°C
Wskaźniki fizyczne i organoleptyczne			
1	Barwa	1	Barwa
2	Mętność	2	Mętność
3	pH	3	pH
4	Przewodność	4	Przewodność
5	Zapach	5	Zapach
6	Smak	6	Smak
Parametry chemiczne			
Dodatkowo parametry zidentyfikowane jako istotne do monitorowania danej strefy zaopatrzenia w wodę		1	Amonowy jon
		2	Azotany
1	Żelazo	3	Azotyny
2	Mangan	4	Utlenialność
		5	Żelazo
		6	Mangan
		7	Arsen
		8	Antymon
		9	Benzen
		10	Benzo(a)piren
		11	Bor
		12	Bromiany
		13	Chlorek winylu
		14	Chrom
		15	Cyjanki
		16	1,2-Dichloroetan
		17	Epichlorohydryna
		18	Fluorki
		19	Kadm
		20	Miedź
		21	Nikiel
		22	Ołów
		23	Pestycydy
		24	∑ Pestycydów
		25	Rtęć
		26	Selen
		27	∑ Trichloroeten i tetrachloroeten
		28	∑ WWA
		29	∑ THM
		30	Glin



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8A | 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. +48 54 282 42 06
sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23088-67014-IJAWS-26

Parametry Grupy A	Parametry Grupy B
	31 Chlorki
	32 OWO
	33 Siarczany
	34 Sód
	35 Chlor wolny ⁽¹⁾
	36 Σ Chloranów i chlorynów
	37 Magnez
	38 Tetrachlorometan
	39 Twardość

1) oznaczenia wykonywane jeżeli woda dezynfekowana jest chlorem lub jego związkami

W 2025 roku, na podstawie monitoringu jakości wody prowadzonego w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu gminy Nieszawa oraz na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. stwierdził, zgodnie z § 21 ust.1, pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), przydatność wody do spożycia - w zakresie ww. parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych.

W czwartym kwartale 2025 roku na wniosek administratora wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. wydał pozytywną ocenę higieniczną na zamontowane materiały i wyroby na ujęciu wody zaopatrującym wodociąg miasta Nieszawa, w związku z jego modernizacją.

W 2025 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. nie zgłoszono reakcji niepożądanych, związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy miejskiej Nieszawa.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. mieszkańcy gminy miejskiej Nieszawa w 2025 roku korzystali z wody przydatnej do spożycia i bezpiecznej dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Angelika Drab-Rybczyńska
/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. 1 (e-Doręczenie)
2. a/a – egz. nr. 2



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Juliusza Słowackiego 8A | 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. +48 54 282 42 06
sekretariat.psse.aleksandrowkujawski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-23088-67014-IJAWS-26