

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 4816/26/W

Zleceniodawca: Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa

Badany obiekt: woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

Próbki pobral: pracownik Laboratorium – Julian Wójcik, zgodnie z planem pobierania próbek, nr protokołu pobrania 2822/26

Miejsce pobierania: *Urząd Miasta Nieszawa, ul. 3 Maja 2, Pomieszczenie socjalne*

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 - A, PN-ISO 5667-5:2017-10 - A

Stan próbek w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Data i godzina pobrania: 01.09.2026 godzina 12¹⁰

Data i godzina dostarczenia: 01.09.2026 godzina 15⁰⁰

Data rozpoczęcia badań: 01.09.2026

Data zakończenia badań: 04.09.2026

Nr próbki: 7226/26

Opis próbki: woda z kranu w pomieszczeniu socjalnym

L.p.	Rodzaj badania/ Metoda badawcza	Jednostka	GW/ GO	WYNIK/ REZULTAT ²⁾	Niepewność ¹⁾	Wartość parametryczna ³⁾	Stwierdzenie zgodności ⁴⁾
1.	Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	A/Z jtk/100ml	1	0	-	0	Zgodny
2.	Bakterie z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej	A/Z jtk/100ml	1	0	-	0	Zgodny
3.	Enterokoki kałowe ⁵⁾ PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	A/Z jtk/100ml	1	0	-	0	Zgodny
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa, posiew głębiny	A/Z jtk/ml	1	obecne w liczbie < 4	-	Bez nieprawidłowych zmian ⁶⁾	Zgodny
5.	Barwa PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C	A/Z mg/l Pt	2	3 pH przesącza=7,2	1	Akceptowalny ⁷⁾	Zgodny
6.	Mangan PN-ISO 8288:2002	A/Z µg/l	4	<5	(5±1)	50	Zgodny
7.	Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09	A/Z NTU	0,10	0,68	0,07	Akceptowalny ⁷⁾	Zgodny
8.	pH PN-EN ISO 10523:2012	A/Z -	-	7,2 w temp. 24,7°C	0,1	6,5-9,5	Zgodny
9.	Przewodność el. wł. w 25°C* PN-EN 27888:1999	A/Z µS/cm	-	661 temp. pom. 24,7°C	26	2500	Zgodny
10.	Liczba progowa smaku (TFN) ⁸⁾ PN-EN 1622:2006	N/Z -	1	Data i godzina badania 2026-09-03 14:00 < 1	-	Akceptowalny ⁷⁾	Zgodny
11.	Liczba progowa zapachu (TON) ⁸⁾ PN-EN 1622:2006	N/Z -	1	Data i godzina badania 2026-09-02 12:00 < 1	-	Akceptowalny ⁷⁾	Zgodny
12.	Żelazo PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06	A/Z µg/l	50	<50	(50±5)	200	Zgodny

Wyniki badań mikrobiologicznych, przeglądu dokonał i autoryzował kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Kierownik Pracowni: mgr inż. Agnieszka Bartoń

Wyniki badań fizykochemicznych, przeglądu dokonał i autoryzował kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Starszy laborant: inż. Krzysztof Gołębiewski

Data wystawienia sprawozdania: 09.09.2026

Objaśnienia:

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanych próbek.

A – metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji AB 429;

N – metoda nieakredytowana

Z – metoda zatwierdzona przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Rypinie, Decyzja nr 33/26 ważna do dnia 04.03.2027 r.

Nr wpisu do ewidencji GIS: Z/KP/000005

GW/GO – Granica wykrywalności dla parametrów mikrobiologicznych/granica oznaczalności dla parametrów fizykochemicznych

* Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

- 1) Niepewność pomiaru określona jako niepewność rozszerzona. Współczynnik rozszerzenia $k=2$, poziom ufności 95%. Jeśli próbki zostały pobrane przez Laboratorium, niepewność wyniku pomiaru uwzględnia składową związaną z etapem pobierania próbek.
W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02.
- 2) Informacja o uzyskanym rezultacie badania, gdy rezultat badania znajduje się poniżej dolnej lub powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Niepewność podano, odpowiednio dla konkretnej wartości, stanowiącej dolny lub górny akredytowany zakres danej metody.
- 3) Wartość parametryczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).
- 4) Stwierdzenie zgodności – nie uwzględniające niepewności pomiaru/ metody, zgodnie z zasadą prostej akceptacji/ prostego odrzucenia (dla wyników w zakresie metody) / interpretacja (dla rezultatów poza zakresem metody) dokonane zostało wg wymagań określonych w Załączniku nr 1 w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026, poz. 748).
Zgodny – wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartością parametryczną)
Nie zgodny – wynik/ rezultat niezgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartością parametryczną)
W przypadku stwierdzenia zgodności z wymaganiem, jeżeli wynik znajduje się powyżej „>” lub poniżej „<” granicy zakresu pomiarowego metody stwierdzenie laboratorium o zgodności / niezgodności należy traktować jako opinię i interpretację laboratorium, która bazuje na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody.
- 5) Enterokoki kałowe – termin zgodny z obowiązującą normą metodyczną i zakresem akredytacji; w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia parametr ten określono jako „Enterokoki jelitowe”
- 6) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
-100 jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej,
-200 jtk/1ml w kranie konsumenta
- 7) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
- 8) Badanie liczby progowej smaku/ zapachu wykonano metodą uproszczoną, parzystą, wyboru niewymuszonego przez 3 osobowy zespół oceniający.
Temperatura w pomieszczeniu badań: ($23 \pm 2^\circ\text{C}$), temperatura próbki ($23 \pm 2^\circ\text{C}$), zgodność oceny min. 66%. Czas przechowywania próbki do badań < 72h.
Opis źródła wody odniesienia: źródłana woda butelkowana; próbki wody chlorowanej przed badaniami poddane są odchlorowane wg PN-EN 1622:2006 Aneks A;
Interpretacja wyników przez zespół oceniający:
Wynik badania liczba progowa smaku/zapachu <1: brak zapachu/smaku, zapach/smak akceptowalny;
Wynik badania liczba progowa smaku/zapachu ≥1: zapach/smak nieakceptowalny.

Koniec sprawozdania